

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU.C-RU.ПБ68.В.00909/22



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕБЕЛЬ» (ООО «БЕБЕЛЬ»).

Место нахождения: 107061, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЧЕРКИЗОВСКАЯ Б. ДОМ 3, КОРПУС 2, ПОМЕЩЕНИЕ 1, КОМНАТА 7.

ОГРН 1167746375906, ИНН 9718002554. Телефон: +74996730012, адрес электронной почты: byh@jossbeaumont.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕБЕЛЬ» (ООО «БЕБЕЛЬ»).

Место нахождения: 107061, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЧЕРКИЗОВСКАЯ Б. ДОМ 3, КОРПУС 2, ПОМЕЩЕНИЕ 1, КОМНАТА 7. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142800, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД СТУПИНО, УЛИЦА ЗАГОРОДНАЯ, ДОМ 5/1.

ОГРН 1167746375906, ИНН 9718002554. Телефон: +74996730012, адрес электронной почты: byh@jossbeaumont.ru.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, пом. I, ком. № 1, № 1А, этаж 5, ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва г, Дубининская ул, д. 33, корп. Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.1ПБ68 от 14.04.2015, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные ламинированные, изготовленные методом ламинирования древесноволокнистых плит высокой плотности комплектом пленок на основе бумаги, пропитанных термореактивными полимерами, с последующим форматированием бесклевого соединения «язык-гребень» типа «click», толщиной от 7,1 мм до 13,5 мм, плотностью от 880 кг/м<sup>3</sup> до 920 кг/м<sup>3</sup>, торговой марки «RichMan'S», коллекции: STRONG, LONG, FINE, выпускаемые по ТУ 16.21.14-001-01991004-2021. «Покрытие напольное ламинированное. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 16.21.14.000

код ТН ВЭД ЕАЭС -

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № ППБ-497/04-2022 от 05.04.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Сертификата соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), регистрационный № RA.RU.13НА35.00623 от 31.01.2022 года. Схема сертификации: 5с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранить в заводской упаковке в крытых помещениях, в три яруса при температуре 20±5°C и относительной влажности не более 55%. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается в договоре на поставку и должен составлять не менее 12 месяцев с даты продажи изделий. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМЗ, в соответствии с табл. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ; показатели пожарной опасности определены в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению 1 на 1 листе.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 11.04.2022 по 10.04.2025



Руководитель  
(подпись руководителя) органа по  
сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Греций Николай Михайлович  
(фамилия, имя, отчество)

Лобакow Даниил Александрович  
(фамилия, имя, отчество)

\*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.  
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3074657/baselfo>